



Основна школа „Јован Јовановић Змај“
Сремска Митровица
Број 328
Датум 02.09.2019. године

Предмет: Додатна појашњења за јавну набавку добра у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 1.1.1./2019 – Набавка и уградња гасног котла у Јарку

Од заинтересованог лица добили смо захтев за додатним појашњењем од 02.09.2019. године, које се односи на конкурсну документацију за јавну набавку бр. 1.1.1./2019 – Набавка и уградња гасног котла у Јарку

Питање:

Појашњење конкурсне документације за предметну јавну набавку тражимо.
У техничком опису је наведена снага каскаде од 200 kW али није наведен температурни режим за наведену снагу.

Љубазно Вас молим да одговорите на који температурни режим се односи тражена снага котла, како бисмо понудили адекватну опрему.

Одговор на питање:

Хвала Вам на вашем интересовању за ЈНМВ бр. 1.1.1./2019 – Набавка и уградња гасног котла у Јарку.

Температурни режим за наведену снагу је 75°C - 60°C.

С поштовањем, Зоран Ђурић.